



Veden jakeluhäiriöt

Verkoston huuhtelu

- Vesijohtoverkostoa huuhdellaan hyvän vedenlaadun takaamiseksi.
- Vedenjakelu voi keskeytyä lyhyeksi ajaksi huuhtelun aikana tai paine voi olla normaalia matalampi.
- Vettä kannattaa varata varastoon toimituskatkojen ajaksi.
- Pyykinpesua ei suositella tehtävän huuhtelun aikana.
- Veden käyttöä kehoitetaan välttämään huuhtelun aikana, jotta vesijohdoista irtoavat saostumat ja epäpuhtaudet eivät pääsisi talojohtoihin.
- Vedessä saattaa esiintyä sameutta tai värivirhettä. Mikäli värivirhettä tai muuta laatuongelmaa esiintyy: Tulee kaikista hanoista laskea vettä kylmältä puolelta noin 10 minuuttia tai niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Mikäli vesi ei kirkastu 20 minuutin huuhtelun jälkeen tulee havainnosta ilmoittaa huoltopäivystykseen 044 714 0211.

Suunniteltu vesikatko

- Suunnitellussa vesikatoksessa vesijohtoverkoston tehdään huoltotöitä.
- Pyydämme varaamaan vettä katkon ajaksi talousvedeksi ja WC:n huuhtelua varten.
- Vesikatkon ilmoitettu kesto on aina arvio.
- Vesikatkon jälkeen vedessä saattaa esiintyä sameutta tai värivirhettä. Mikäli värivirhettä tai muuta laatuongelmaa esiintyy: Tulee kaikista hanoista laskea vettä kylmältä puolelta noin 10 minuuttia tai niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Mikäli vesi ei kirkastu 20 minuutin huuhtelun jälkeen tulee havainnosta ilmoittaa huoltopäivystykseen 044 714 0211

Vesijohtovuotohavainto

- Mikäli vesijohdossa epäillään vuotoa, sen paikantaminen vaatii usein lyhyen vesikatkon tekemistä.
- Paikannetun vesijohtovuodon rajausta tehdään kuristamalla vedensyöttöä venttiileillä. Tämä voi aiheuttaa paineen alenemista tai vesikatkon. Vuotavassa vesijohdossa pidetään aina paine päällä, jotta putkistoon ei pääse mitään haitallista sen ulkopuolelta.
- Havaitessanne maastossa vettä vesijohtoverkoston alueella pyydetään havainnosta ilmoittamaan huoltopäivystykseen 044 714 0211

Veden laatuhäiriöt

Väriä vedessä

- Veden värjäytyminen johtuu yleensä vesijohtoverkostosta tai talon putkista liikkeelle lähtevästä rauta- tai mangaanisakasta. Sakka saattaa lähteä liikkeelle, jos veden virtaussuunta muuttuu verkostossa tai tulee äkillisiä painenvaihteluita.
- Mikäli värivirhettä tai muuta laatuongelmaa esiintyy: Tulee kaikista hanoista laskea vettä kylmältä puolelta noin 10 minuuttia tai niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Mikäli vesi ei kirkastu 20 minuutin huuhtelun jälkeen tulee havainnosta ilmoittaa huoltopäivystykseen 044 714 0211.

Harmaa / samea vesi

- Veden sameus tai harmaa sävy johtuu usein vedessä olevasta ilmasta.
- Veden sekaan ilmaa voi päästä esimerkiksi liitostyön yhteydessä.
- Vesi kirkastuu lasissa hetkessä, kun ilmakuplat poistuvat. Vesi on juomakelpoista.
- Putkistoon päässyt ilma voi myös pitää ääntä ja pärskiä hieman hanasta vettä laskiessa.

Kloori

- Vesiosuuskunnilla on valmius desinfioida vesi poikkeustilanteissa.
- Huolto- ja kunnossapitotöiden yhteydessä veden mikrobiologinen laatu varmistetaan klooridesinfioinnilla vedenjakelun kohteissa.

72 tuntia -varautuminen

Lisää vinkkejä varautumisesta veteen liittyen löydät SPEK:n ja Huoltovarmuuskeskuksen 72 tuntia -sivustolta: <https://72tuntia.fi/vesi/>

Keski-Valkealan vesihuolto-osuuskunnan hallitus